



SBD HAVÍŘOV

Stavební bytové družstvo Havířov

Hornosušská 1041/2, Prostřední Suchá, 735 64 Havířov

VÁŠ DOPIS ZN:

ZE DNE:

NAŠE ZN:

VYŘIZUJE: Burgertová
TELEFON: 596 499 151
FAX: 596 411 385
E-MAIL: ivana.burgertova@sbdhavirov.cz

DATUM: 14. 12. 2015

**Všem výborům samospráv,
společným výborům,
výborům společenství vlastníků
jednotek**

Žádáme tímto o seznámení uživatelů bytů ve Vašem domě s níže jmenovanými opatřeními, která byla vydána požárně technickou komisí při představenstvu SBD Havířov, týkající se rozvodů elektřiny v bytech, včetně používaných spotřebičů, a to za účelem minimalizace rizika zahoření v bytech způsobených přetížením elektrických rozvodů.

Opatření vydaná požárně technickou komisí při představenstvu SBD Havířov pro uživatele bytů k rozvodům elektřiny v bytech.

- 1. Bezpodmínečné dodržování ČSN č. 33 15 00 a č. 33 20 00/6 o revizích elektrických zařízení - dle těchto norem je doporučeno na elektrických zařízeních v bytech, včetně rozvodů provádět revize v pětiletých intervalech.**
- 2. Nepoužívání „levných“ necertifikovaných elektrických spotřebičů.**
- 3. Nepoužívání „levných“ necertifikovaných komponentů při instalaci elektrorozvodů.**

Žádáme o důsledné dodržování vyjmenovaných opatření v zájmu bezpečí všech bydlících v domech.

Děkujeme za spolupráci.


STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO

HAVÍŘOV

Hornosušská 2

-38-

735 64 HAVÍŘOV - Prostřední Suchá


Ing. Ladislav Raszka
technický náměstek